Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006800

Срок действия с 03.07.2025г по 02.07.2030г.

Код ОКПД 2: 23.14.12.130

№ РОСС RU.ОС55.Н003533

Код ТН ВЭД: 7019 19 900 9

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТК «ТЕПЛОСНАБ»
Адрес: 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Старосармановская, дом 29, офис 309. ОГРН: 1151650004274.
Телефон: +78552778339, +78552778225. E-mail: mail@tsnab.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТК «ТЕПЛОСНАБ»
Адрес: 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Старосармановская, дом 29, склад 33В. ОГРН: 1151650004274.
Телефон: +78552778339. E-mail: mail@tsnab.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533)
Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна с фольгированным или пленочным покрытием марок: Стеклофольматкань СФ (К,П), Фольгоизол СРФ (К,П), Фольмахолст ХФ (К,П), толщиной от 0,2 до 10 мм, плотностью от 125 до 1300 г/м^2, выпускаемые по ТУ 5760-001-54432109-2015.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций,сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Кашированные кремнеорганическим составом (К) - ГОСТ 30244-94 п. 6, метод I - группа горючести - НГ (негорючие);
Кашированные полимерно-пленочным материалом (П) - ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II - группа горючести - Г1 (слабогорючие).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 29625 от 25.06.2025 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 959.